

Vorlage Nr. 5 / 2026



AZ : 815.61
Amt : Planen und Bauen, Isabelle Hupbauer
07062-9042-42
Datum : 04.03.2026

Wasserversorgung
Erneuerung Wasserleitung Weinbergstraße Auenstein
Hier: Baubeschluss, Ermächtigung zur Vergabe der Bauarbeiten

<u>Beratung</u>			<u>Beschluss</u>		
☐	Technischer Ausschuss	am	☐	Technischer Ausschuss	am
☐	Verwaltungsausschuss	am	☐	Verwaltungsausschuss	am
	Gemeinderat	am 17.03.2026		Gemeinderat	am 17.03.2026
☒	öffentlich	☐ nicht öffentlich	☒	öffentlich	☐ nicht öffentlich

Bisherige Sitzungen

Datum	Gremium

Befangenheit:

Beschlussvorschlag

1. Der Gemeinderat beschließt die Erneuerung der Wasserleitung in der Weinbergstraße Auenstein von Schacht WSAWB007 - WSAWB008 durchzuführen.
2. Die Verwaltung wird ermächtigt die Arbeiten im Bereich Tiefbauarbeiten an die Firma Sascha Betz TS-Bautechnik GmbH aus Beilstein zu vergeben und den Auftrag entsprechend auszufertigen.
3. Die Verwaltung wird ermächtigt die Arbeiten im Bereich Wasserleitungsbau an die Firma PH-Rohrnetztechnik aus Beilstein zu vergeben und den Auftrag entsprechend auszufertigen.

Finanzierung

Durch Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2026 abgedeckt: Maßnahmen im Tiefbauprogramm, Maßnahme 920 Produkt 5330 0100, Sachkonto 7872 0000	
Restliche Verfügungssumme bei der HH-Stelle:	
Außer-/Überplanmäßig:	

Ergebnis

☐ beschlossen	☐ nicht beschlossen
☐ einstimmig ☐ mit Gegenstimmen Stimmverh.: ____ : ____ Enthaltungen: ____	Stimmenverhältnis: ____ : ____ Enthaltungen: ____


Sachvortrag:

Am 05.12.2025 wurde ein Hauptleitungsrohrbruch in der Weinbergstraße - Ecke Silvanerweg festgestellt.


Bei der provisorischen Reparatur wurde festgestellt, dass der Wasserleitungsabschnitt so marode ist, dass an der Wasserleitung jederzeit ein weiterer Wasserrohrbruch entstehen kann.

Um weitere Gefahren abzuwehren, musste der Wasserleitungsabschnitt von Schacht WSAWB007 - WSAWB008 abgestellt werden (Stilllegung). Aufgrund fehlender Schieber zum Abstellen des Hauptleitungsabschnitts, musste weiterer Tiefbau durchgeführt werden.

- Freitag 05.12.2025 Grube 2,50m*1,50m*Tiefe 1,90m und defekter Schieber



- Weitere Grube 2,50m*1,50m*Tiefe 1,90m für Schieber zum Leitungsabschnitt außer Betrieb zu nehmen



Rohrbruch und weitere Schäden am Rohr



- Provisorisch repariert



- Provisorisch repariert und weitere Schäden



- Kaputter Schieber

Die Kosten für die Ortung und Versorgung des Rohrbruchs, der provisorischen Reparatur sowie der Arbeiten im Zusammenhang mit den oben beschriebenen Schiebern belaufen sich auf insgesamt 8.939,65 € brutto.

Da der Wasserleitungsabschnitt Längsrisse aufweist und zahlreiche Schadstellen, die kurz vor dem Durchbruch stehen, wird seitens der Verwaltung dringend empfohlen die Leitung auf ca. 50 m zu erneuern. Die Schadstellen sind auf das Alter der Leitung zurückzuführen (Leitung aus den Siebzigerjahren).

Die Leitung kann nicht auf Dauer stillgelegt werden, da die Gefahr von Verkeimungen besteht und die Versorgungssicherheit nicht mehr gewährleistet wäre.

Die Kosten zur Erneuerung des Wasserleitungsabschnitts belaufen sich nach Kostenschätzung der Verwaltung auf insgesamt ca. 40.000 € brutto.

Von der Verwaltung wurden Angebote für die Erneuerung der Wasserleitung eingeholt, geprüft und gewertet.

Im Bereich der Tiefbauarbeiten hat die Firma Sascha Betz TS-Bautechnik GmbH aus Beilstein das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Dieses beläuft sich auf insgesamt 30.535,40 € brutto.

Im Bereich des Wasserleitungsbaus hat die Firma PH-Rohrnetztechnik aus Beilstein das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Dieses beläuft sich auf insgesamt 5.131,95 € brutto.

Auf die nichtöffentlichen Anlagen zu dieser Vorlage wird verwiesen.

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat beschließt die Erneuerung der Wasserleitung in der Weinbergstraße Auenstein von Schacht WSAWB007 - WSAWB008 durchzuführen.

2. Die Verwaltung wird ermächtigt die Arbeiten im Bereich Tiefbauarbeiten an die Firma Sascha Betz TS-Bautechnik GmbH aus Beilstein zu vergeben und den Auftrag entsprechend auszufertigen.
3. Die Verwaltung wird ermächtigt die Arbeiten im Bereich Wasserleitungsbau an die Firma PH- Rohrnetztechnik aus Beilstein Bauarbeiten zu vergeben und den Auftrag entsprechend auszufertigen.